

## FORMULAR F5

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

#### Contor apa rece

Nr. crt.	Specificatiile impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> Contor multijet; DN mm: 50 Toli: 1 1/2 Debit maxim m3/h: 20 Debit nominal m3/h: 16 Presiune nominala bar: 16 Temperatura max.°C: 30 Lungime fara racorduri / mm: 300 Lungime cu racorduri / mm: 400 MOD BUS inclus - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj;		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> 2 ani de la PIF		
5.	<b>Alte caracteristici cu caracter tehnic</b>		

Proiectant,  
Ing. Liviu Rebegea

Ofertant,

.....

## FORMULAR F5

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

#### Grup pompare evacuare ape pluviale

Nr. crt.	Specificatiile impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> <b>Pompa activa</b> - Q= 5 mc/h, H= 20 mCA; - putere electrica: 7 kW,, 3~400V / 50 Hz ; - complet echipata; - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj, tablou; <b>Pompa rezerva</b> - Q= 5 mc/h, H= 20 mCA; - putere electrica: 7 kW,, 3~400V / 50 Hz ; - complet echipata; - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj, tablou;		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> 2 ani de la PIF		
5.	<b>Alte caracteristici cu caracter tehnic</b>		

Proiectant,  
Ing. Liviu Rebegea

Ofertant,  
.....



## FORMULAR F5

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 7

#### Electropompa recirculare ACM

Nr. crt.	Specificatiile impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> <b>Electropompa recirculare apa calda menajera:</b> Debit, Q: 0,5 l/s; Inaltime de pompare, H: 4 mCA; - inclusiv montaj, tablou;		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> 2 ani de la PIF		
5.	<b>Alte caracteristici cu caracter tehnic</b>		

*Proiectant,*  
Ing. Liviu Rebegea

*Ofertant,*  
.....



## FORMULAR F5

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

#### Fosa Septica Vidanjabila

Nr. crt.	Specificatiile impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> Fosa vidanjabila - Volum util: 30 mc; - DxL: 200x7200mm; - Aerisitor; - Trapa vizitare inclusa; - inclusiv montaj;		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> 2 ani de la PIF		
5.	<b>Alte caracteristici cu caracter tehnic</b>		

Proiectant,  
Ing. Liviu Rebegea

Ofertant,  
.....



## FORMULAR F5

### FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

#### Bazin retentie ape pluviale

Nr. crt.	Specificatiile impuse prin Caietul de Sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Producator
1.	<b>Parametrii tehnici si functionali:</b> Fosa vidanjabila - Volum util: 30 mc; - DxL: 200x7200mm; - Trapa vizitare inclusa; - inclusiv montaj;		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform standardelor de echipamente si normativelor specifice		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> 2 ani de la PIF		
5.	<b>Alte caracteristici cu caracter tehnic</b>		

Proiectant,  
Ing. Liviu Rebegea

Ofertant,  
.....

