



AVIZ PRINCIPIU nr. 4239

CĂTRE,

BENEFICIAR

COMUNA BUZA

Jud. Cluj, loc. Buza, str. Principală nr. 63

Urmare a cererii dvs. înregistrată la Compania de Apă Someș SA cu nr.34497/2020, privind obiectivul „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA BUZA – JUD. CLUJ”, vă comunicăm:

1 .Avizăm în principiu extinderea rețelei de apă în localitățile Buza, Rotunda și furnizarea debitului suplimentar pentru scopuri potabile și menajere.

Alimentarea cu apă a localităților Buza și Rotunda se va face prin extinderea sistemului de alimentare cu apă în curs de execuție în localitatea Buza, prin cuplarea sistemului proiectat la conductele aflate în curs de execuție.

Conductele proiectate se vor executa din polietilenă de înaltă densitate cu ϕ 110 mm PE, ϕ 90 mm PE respectiv ϕ 63 mm PE, având PN 10 bari, pe străzile și căile de acces din intravilanul localităților aflate în proprietatea publică a comunei Buza.

Rețeaua de distribuție va fi dimensionată la debitul Q orar max, asigurând o presiune de regim la consumatori de 1,5-5 bari, iar pe capetele de conducte se vor prevedea dispozitive de spălare.

Pe traseul conductelor proiectate se vor amplasa hidranți de incendiu subterani, respectând cerințele Ordinului nr. 3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ N 133-2013”.

Rețelele de distribuție proiectate se vor realiza în sistem inelar.

Pentru optimizarea sistemului de alimentare cu apă a zonelor înalte este necesar a se prevedea stații de pompare dimensionate corespunzător, prevăzute cu echipament de transmisie a datelor la distanță (sistem SCADA), pentru alimentarea cu apă a celor două localități

Proiectul de execuție va fi întocmit sau verificat de către proiectanți de specialitate și va fi prezentat Companiei de Apă Someș S.A. pentru avizare.

Lucrarea propusă se va executa în baza Autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 actualizată și republicată și a documentației tehnice de execuție avizată de Compania de Apă Someș SA.

Nerespectarea condițiilor impuse în avizul de principiu determină neavizarea documentației de execuție. Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului aviz de principiu, fără documentație tehnică avizată de Compania de Apă Someș S.A., se sancționează conform legislației în vigoare.

La recepția lucrării se va întocmi cartea construcției .

Prezentul aviz de principiu este valabil un an de la data emiterii lui.

Valabilitatea acestui aviz se prelungește automat în cazul avizării documentației tehnice de execuție întocmită în baza prezentului aviz de principiu.

Director General Adjunct
Ing. Mihai IACOB



Intocmit: ing. Simion Adrian Bria/2 ex.

Șef Birou,
Ing. Ovidiu ANDREICA